



Típusvizsgálati Tanúsítvány



TÜVRheinland®

MEEI

a 79/1997. (XII.31) IKIM rendelet „az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfeleléség értékeléséről” szerint

Tanúsítvány szám: MI 2992402 01

Jegyzőkönyv szám: 28207554 001

Tulajdonos: KRL Kontrol Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 81.
2030 Érd
Magyarország

Gyártó: KRL Kontrol Kft.
Bajcsy-Zsilinszky út 81.
2030 Érd
Magyarország

Termék: Automatikus fázisjavító berendezés termékcsalád

Termék azonosítás: Típus: RT..., Tipusváltozatok:


RT 13,75 kvar	RT 15 kvar	RT 17,5 kvar
RT 20 kvar	RT 22,5 kvar	RT 25 kvar
RT 27,5 kvar	RT 30 kvar	RT 32,5 kvar
RT 35 kvar	RT 37,5 kvar	RT 40 kvar
RT 42,5 kvar	RT 45 kvar	RT 47,5 kvar
RT 50 kvar	RT 52,5 kvar	RT 55 kvar
RT 60 kvar	RT 70 kvar	RT 75 kvar
RT 80 kvar	RT 90 kvar	RT 100 kvar
RT 125 kvar	RT 150 kvar	

Műszaki adatok: 400V, 50Hz, 13,75..150 kvar, IP 20
(beltéri kivitel, faliszekrényben)
Környezeti hőmérséklet: -20°C..max.+35°C;
4...5 fokozatú szabályozóegység

Vizsgálat alapja: EN 60439-1:1999+A1

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a bemutatott vizsgálati mintadarab a fenti rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeket kielégíti. A gyártó jogosult ezt a tanúsítványt a fenti rendelet 3. melléklete szerinti megfeleléségi nyilatkozatához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatban gyártásáról, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland vagy MEEI jel használatára. A tanúsítvány maximum 3 évig érvényes, amennyiben a vizsgálati szabványok és a termék konstrukciója változatlanok ezen időszak alatt.

Budapest, 2009.06.18



Schmidt Ferencné

TÜV Rheinland — MEEI Kft. Tanúsítás — H-1132 Váci út 48/a-b, — www.meei.hu

A 005/1999 számú kijelölési okiratban a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint kijelölt tanúsító szerv

CE A CE jelölés csak akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi érvényes és vonatkozó direktívának megfelel CE