

**PRODUS
PROFESIONAL**



MAER TOOLS S.R.L.
B-dul Biruintei, nr. 85, Pantelimon, Ilfov, 077145, ROMANIA
Tel. +40.754.054.103 Email sales1@maertools.com
www.maertools.com www.magtools.ro

FISA TEHNICA

COD 42001

400 ml

SPRAY IGIENIZANT PENTRU INSTALATII DE AER CONDITIONAT

DESCRISIUNE SI CARACTERISTICI

Spray parfumat specific pentru dezinfecțarea instalațiilor de aer conditionat. Calitatea scăzută a aerului din mediile inchise are ca principala cauza întreținerea incorrectă a instalațiilor de aer conditionat. În sistemele acestora se acumulează praf, murdarie, fum și umezeala, teren ideal pentru proliferarea microorganismelor de orice tip. Activitatea biologică a acestora, pe lângă mirosurile neplăcute pe care le degajă, transformă instalațiile de aer conditionat în surse de contaminare pentru numeroase patologii. Aerul care trece prin instalație devine astfel mijloc de răspândire a agentilor patogeni. Igienizantul pentru instalații de aer conditionat are o puternică acțiune bactericidă, fungicidă și dezinfecțiantă, eliminând ciuperci, mușe și bacterii și microorganisme. Astfel, se elimină riscurile de îmbolnavire și mirosurile neplăcute degajate de sistemele de aer conditionat.

Indicat pentru toate tipurile de instalații de aer conditionat fixe și pentru autovehicule.



MOD DE UTILIZARE SI APPLICARE

SISTEME FIXE (SPLIT SAU FAN COIL) Se recomandă curătarea filtrelor înainte de aplicare. A se agita recipientul înainte de folosire. Oprit sistemul de aer conditionat și, dacă acesta o permite, îndepărtați usita de protecție a filtrelor sau grilajul și pulverizați produsul direct la interior. Închideți usita sau repositionați grilajul. În cazul în care sistemul nu permite îndepărarea grilajului, pulverizați produsul printre fantele acestuia, folosind sonda din dotare.

Lasăți produsul să acioneze timp de 15 minute, cu aparatul de aer conditionat deconectat, astfel încât soluția dezinfecțiantă să se poată depozita și acionea.

Puneti în funcțiune instalația de aer conditionat, deschizând toate ferestrele din încăpere; în primele minute este posibil, în special în cazul sistemelor care nu au fost niciodată dezinfecțate, să se perceapă miros de mușe. Acest lucru este perfect normal și indică faptul că soluția acionează corect, îndepărând mai întâi murdaria și mușe existente, pentru ca apoi să își desfăsoare acțiunea bactericidă și de îndepărare a mirosurilor.

INSTALAȚII DE AER CONDITIONAT AUTO Agitați bine produsul. Utilizați sonda de pulverizare din dotarea produsului. Cu sistemul de aer conditionat oprit, pulverizați produsul direct printre grilele de ventilare, câte 5 secunde pentru fiecare. Lasăți ca produsul să acioneze circa 10 minute, apoi activați sistemul de aer conditionat, pornind recircularea aerului, timp de alte 10 minute. Aerisiti habitaclul.

ATENȚIE

Pastrați produsul în ambalajul original, etichetat. Recipient sub presiune. A se pastra departe de razele solare și de sursele de căldură. Produs pentru uz exclusiv profesional.

Utilizați produsul conform indicațiilor de pe prezenta fisa tehnică și de pe eticheta.

Recomandăm de asemenea consultarea fisiei de siguranță a produsului și pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

